

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in nassbelasteten Barfußbereichen

Geprüfter Materialtyp: **glasierte keramische Feinsteinzeugfliese**
Bezeichnung: **6 ARDESIA BK**
Werkmaß: **600 x 600 x 10 [mm]**
Farbbez.: **black (schwarz - gewolkt)**
Rückseitiger
Prägestempel: **Logo R.A.K.; MADE IN GERMANY**
Oberfläche: **unglasiert, unprofiliert, feingenarbt strukturiert**
Oberflächenbez.: **Schieferstruktur**

Angaben zum Prüfbelag: Fugenbreite: 5 mm
Art der Verfugung: zementäre Fugenfüllung

Hersteller / Lieferer: **RAK Ceramics GmbH**
Otto-Hahn-Straße 7
64579 Gernsheim

Auftraggeber: **RAK Ceramics GmbH**
Otto-Hahn-Straße 7
64579 Gernsheim

Auftrag vom: 03.12.2010

Zeugnisnummer: 96091001.002

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51097 "Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Naßbelastete Barfußbereiche; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene" Ausgabe 11/92; Anforderungen des Kuratoriums "Rutschhemmende Bodenbeläge - Liste NB"**

Prüfergebnis: **Mittlerer Neigungswinkel 12°**

Bewertung: **Anforderungen an die Rutschhemmung für den Anwendungsbereich A erfüllt.**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer

Dr.-Ing. Erich H. Nolting



Großburgwedel, 31.01.2011
Schu/FI-ed

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Ausstellungsdatum) erteilt. Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.

- Institut für Wand- und Bodenbeläge -
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

