

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in nassbelasteten Barfußbereichen

Geprüfter Materialtyp: **glasierte keramische Feinsteinzeugfliese**
Bezeichnung: **Bavaria Ivory**
Werkmaß: **600 x 300 x 10 [mm]**
Farbbez.: **Ivory (beige-hellbraun gewolkt)**
Rückseitiger
Prägestempel: **Logo R.A.K. Ceramics; MADE IN GERMANY**
Oberfläche: **glasiert (matt), unprofiliert, rau strukturiert**

Angaben zum Prüfbelag: Fugenbreite: **5 mm**
Art der Verfugung: **zementäre Fugenfüllung**

Hersteller / Lieferer: **RAK Ceramics GmbH**
Otto-Hahn-Straße 7
64579 Gernsheim

Auftraggeber: **RAK Ceramics GmbH**
Otto-Hahn-Straße 7
64579 Gernsheim

Auftrag vom: **19. Juli 2010**

Zeugnisnummer: **82571001.001**

Probenahme: **Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut**

Prüfgrundlage: **DIN 51097 "Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Naßbelastete Barfußbereiche; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene" Ausgabe 11/92**
Anforderungen des Kuratoriums "Rutschhemmende Bodenbeläge - Liste NB"

Prüfergebnis: **Mittlerer Neigungswinkel 16°**

Bewertung: **Anforderungen an die Rutschhemmung für den Anwendungsbereich A erfüllt.**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.
INSTITUT FÜR WAND- UND BODENBELÄGE
Der Geschäftsführer
gez. Dr.-Ing. E. H. Nolting

F. Höltkemeyer
i.A. Dipl.-Ing. Friedrich Höltkemeyer



Großburgwedel, 6. August 2010
Schu/FI

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Ausstellungsdatum) erteilt. Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.

- Institut für Wand- und Bodenbeläge -

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

