

glasierte keramische Feinsteinzeugfliese Bez.: BAVARIA MOSAIC IVORY Werkmaß: 50 x 50 [mm] Farbbez.: IVORY (beige) Oberfläche: Oberflächenbez.: matt	24° C	15,2° R 10
glasierte keramische Feinsteinzeugfliese Bez.: DOLOMITE MOSAIC BEIGE Werkmaß: 30 x 30 [mm] Farbbez.: BEIGE Oberfläche: Oberflächenbez.: matt	30° C	15,6° R 10

Bitte teilen Sie uns mit, wie weiter verfahren werden soll und ob Sie die Ausstellung von Prüfzeugnissen für die vorgenannten Produkte wünschen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

SAUREFLIESNER-VEREINIGUNG e.V.
 INSTITUT FÜR WAND- UND BODENBELÄGE
 Der Sachbearbeiter



Dipl.-Ing. Peter Schuster

- INSTITUT FÜR WAND- UND BODENBELÄGE -
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin
 Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212
 Mitglied im Internationalen Netzwerk keramischer Prüflaboratorien CERLABs

Institut für Wand- und Bodenbeläge
 Säurefliesner-Vereinigung e.V. · Postfach 12 54 · 30928 Burgwedel

RAK Ceramics GmbH
 Herrn Harald Faller
 Otto-Hahn-Straße 7
 64579 Gernsheim

vorab per Fax: 0 62 58-94 184-39



Gegr. 1941

Europäische
 Forschungsgemeinschaft

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen

Datum

Schu/FI

29.06.2011

**Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen nach
 DIN 51130 und DIN 51097**

Auftragsnummer: 5234/11 vom 16.05.2011

Sehr geehrter Herr Faller,

wir beziehen uns auf Ihre mit Schreiben vom 16.05.2011 erteilten Aufträge zur Durchführung oben genannter Untersuchungen an den zur Verfügung gestellten Bodenbelagsmaterialien und möchten Sie nachfolgend über die zwischenzeitlich ermittelten Untersuchungsergebnisse informieren:

Prüfergebnisse		
glasierte keramische Feinsteinzeugfliese Bez.: 9DOLOMITE BK Werkmaß: 300 x 600 [mm] Farbbez.: black Oberfläche: Oberflächenbez.: matt	19° B	11,8° R 10
unglasierte keramische Feinsteinzeugfliese Bez.: GEMS MOSAIC BEIGE MATT Werkmaß: 25 x 25 [mm] Farbbez.: BEIGE Oberfläche: Oberflächenbez.: matt	30° C	18,1° R 10
unglasierte keramische Feinsteinzeugfliese Bez.: GEMS MOSAIC ANTRAZITE MATT Werkmaß: 30 x 60 [mm] Oberfläche: Oberflächenbez.: matt	bei Prüfrichtung: längs 28° quer 29° C	bei Prüfrichtung: längs 14,1° quer 16,9° R 10