

# PRÜFZEUGNIS

## zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Geprüfter Materialtyp: **glasiertes keramisches Feinsteinzeugmosaik**

Bezeichnung: **DOLOMITE MOSAIC BEIGE**

Werkmaß: **30 x 30 x 9 [mm]**  
(Verlegeeinheit 30 x 30 [cm]; rückseitig Netz geklebt)

Farbbez.: **beige**

Oberfläche: **glasiert, unprofiliert, eben**

Oberflächenbez.: **matt**

Hersteller / Lieferer: **RAK Ceramics GmbH**  
**Otto-Hahn-Straße 7**  
**64579 Gernsheim**

Auftraggeber: **RAK Ceramics GmbH**  
**Otto-Hahn-Straße 7**  
**64579 Gernsheim**

Auftrag vom: **16.05.2011**

Zeugnisnummer: **52341106.001**

Probenahme: **Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut**

Prüfgrundlage: **DIN 51130 (Ausgabe 10/2010)**  
**"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"**

Prüfergebnis: **Mittlerer Gesamtaktzeptanzwinkel** **15,6°**  
**Flächenbezogenes Mindestvolumen des Verdrängungsraums** **nicht geprüft**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung** = **R 10**

**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.**  
**INSTITUT FÜR WAND- UND BODENBELÄGE**  
Der Geschäftsführer

Dr.-Ing. Erich H. Nolting



Großburgwedel, 07.07.2011  
Schu/FI

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Ausstellungsdatum) erteilt. Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.

– Institut für Wand- und Bodenbeläge –  
**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.**

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (05139) 9982-0 · Telefax (05139) 9982-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

Anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin · Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212

