

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen
in nassbelasteten Barfußbereichen

Geprüfter Materialtyp: **glasierte keramische Feinsteinzeugfliese**

Bezeichnung: **DOLOMITE BLACK**

Artikel-Nr.: **9DOLOMITE BK**

Werkmaß: **300 x 600 x 10 [mm]**

Farbbez.: **black**

Rückseitiger

Prägestempel: **RAK Ceramics**

Oberfläche: **glasiert, unprofiliert**

Oberflächenbez.: **matt**

Angaben zum Prüfbelag: Fugenbreite: **5 mm**
Art der Verfugung: **zementäre Fugenfüllung**

Hersteller / Lieferer: **RAK Ceramics GmbH**
Otto-Hahn-Straße 7
64579 Gernsheim

Auftraggeber: **RAK Ceramics GmbH**
Otto-Hahn-Straße 7
64579 Gernsheim

Auftrag vom: **16.05.2011**

Prüfdatum: **27.06.2011**

Zeugnisnummer: **52341101.001**

Probenahme: **Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut**

Prüfgrundlage: **DIN 51097 "Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Naßbelastete Barfußbereiche; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene" Ausgabe 11/92; Anforderungen des Kuratoriums "Rutschhemmende Bodenbeläge - Liste NB"**

Prüfergebnis: **Mittlerer Neigungswinkel 19°**

Bewertung: **Anforderungen an die Rutschhemmung für den Anwendungsbereich B erfüllt.**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e.V.

Institut für Wand- und Bodenbeläge

Der Geschäftsführer


Dr.-Ing. Erich H. Nolting

Großburgwedel, 07.07.2011
Schu/FI

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.

– Institut für Wand- und Bodenbeläge –

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

Anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin · Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212

