

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Geprüfter Materialtyp: **glasierte keramische Feinsteinzeugfliese**

Bezeichnung: **DOLOMITE BLACK**

Artikel-Nr.: **9DOLOMITE BK**

Nennmaß: **30 x 60 [cm]**

Werkmaß: **300 x 600 x 10 [mm]**

Farbbez.: **black**

Oberfläche: **glasiert, unprofiliert,**

Oberflächenbez.: **matt**

Hersteller / Lieferer: **RAK Ceramics GmbH
Otto-Hahn-Straße 7
64579 Gernsheim**

Auftraggeber: **RAK Ceramics GmbH
Otto-Hahn-Straße 7
64579 Gernsheim**

Auftrag vom: **16.05.2011**

Zeugnisnummer: **52341101.002**

Probenahme: **Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut**

Prüfgrundlage: **DIN 51130 (Ausgabe 10/2010)
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden
Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr,
Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"**

Prüfergebnis: **Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel 11,8°
Flächenbezogenes Mindestvolumen
des Verdrängungsraums nicht geprüft**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung = R 10**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.
INSTITUT FÜR WAND- UND BODENBELÄGE
Der Geschäftsführer

Dr.-Ing. Erich H. Nolting



Großburgwedel, 07.07.2011
Schu/FI

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Ausstellungsdatum) erteilt. Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.

– Institut für Wand- und Bodenbeläge –
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

Anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin · Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212

