

Baustoffprüfstelle Wismar GmbH

Anerkannt als Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle

Lübsche Str. 109, 23966 Wismar, Tel. (03841) 76 23 06, 7 55 48

Fax: (03841) 76 30 78; Mail: BPSWismar@t-online.de



ÜBEREINSTIMMUNGS- ZERTIFIKAT



Reg.-Nr. **184/04**

Prüfbericht - Nr. **2113/04**

Hiermit wird bestätigt, daß das Bauprodukt :

**Bodenbelag als Feinsteinzeug
Oberfläche: poliert, gelasert**

des Herstellers:

**RAK Ceramics GmbH
Gewerbegebiet im Brühl
55743 Kirschweiler**

der werkseigenen Produktionskontrolle unterliegt und entsprechend den Ergebnissen von der bauaufsichtlich anerkannten Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle

**Baustoffprüfstelle Wismar GmbH
Lübsche Straße 109
23966 Wismar**

durchgeführten Produktprüfung mit den nachstehend aufgeführten Prüfergebnissen, ermittelt nach DIN 51 130, übereinstimmt.

Der ermittelte mittlere Akzeptanzwinkel beträgt $8,0^\circ$ und ist somit in die Bewertungsgruppe der Rutschhemmung R 9 einzuordnen.

Wismar, 04.10.2004




Dipl.-Ing. A. Dreblow
Leiter der Zertifizierungsstelle