

- INSTITUT FÜR WAND- UND BODENBELÄGE -  
**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.**

Anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin  
Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212  
Mitglied im internationalen Netzwerk keramischer Prüflaboratorien CERLabs

Institut für Wand- und Bodenbeläge  
Säurefliesner-Vereinigung e.V. · Postfach 12 54 · 30928 Burgwedel



Gegr. 1941  
Europäische  
Forschungsgemeinschaft

RAK Ceramics GmbH  
Herrn Andreas Lutz  
Otto-Hahn-Straße 7  
64579 Gernsheim

Fax vorab: 06258 - 94 184-39

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen

Datum

Schu/FI

15. März 2010

**Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen nach  
DIN 51130 bzw. BGR 181**

Sehr geehrter Herr Lutz,

wir beziehen uns auf Ihre mit Schreiben vom 1. März 2010 erteilten Aufträge zur Durchführung oben genannter Untersuchung an den zur Verfügung gestellten Bodenbelagsmaterialien und möchten Sie nachfolgend über die zwischenzeitlich ermittelten Untersuchungsergebnisse informieren:


<b>Prüfgegenstand</b>	<b>mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel</b>	<b>Bewertungsgruppe gemäß DIN 51130</b>
<b>unglasierte keramische Feinsteinzeug- fliesen</b> Artikel-Nr.: GEMS 9GPD-53UPM Nennmaß: 300 x 600 x 10 [mm] Farbe: beige - matt Oberfläche: unglasiert, unprofiliert, eben, feinrau strukturiert	<b>10,3°</b>	<b>R 10</b>
<b>unglasierte keramische Feinsteinzeug- fliesen</b> Artikel-Nr.: GEMS 15GPO-56R Nennmaß: 494 x 990 x 14 [mm] Farbe: anthrazite (grau-anthrazit) Oberfläche: unglasiert, unprofiliert, schierferartig strukturiert	<b>20,7°</b>	<b>R 11</b>

Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie die Ausstellung von Prüfzeugnissen für die vorgenannten Produkte wünschen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß  
**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e.V.**  
INSTITUT FÜR WAND- UND BODENBELÄGE

Der Sachbearbeiter

  
Dipl.-Ing. P. Schuster