



PRÜFBERICHT

Nr. 6026/07 vom 17.10.2007


Bestimmung des Widerstandes gegen Oberflächenverschleiß nach DIN EN ISO 10545-7:1999-03

Auftraggeber: Josef Felbermair Keramik GmbH, Nelkenstr. 12, A-4623 Günskirchen
Auftragsdatum: 10.10.2007
Probenahme: Auftraggeber
Prüfgegenstand: Feinsteinzeugfliesen glasiert, R.A.K. Ceramics, Artikel GPG-26TH,
Format 31x31 cm, 1. Sorte
Produktnorm: EN 14411 Anhang G, Gruppe Bla GL
Eingang des Prüfgegenstands: 11.10.2007
Probennummer: 07/160

PRÜFERGEBNIS:

- Probekörpervorbereitung: Säuberung und Trocknung der Oberflächen
- Prüfmethode: Naßtest (PEI-Methode)
- Klassifizierung: **Klasse 5**
- Verschleißstufe:
sichtbare Veränderung bei: > 12.000 Umdrehungen
- Fleckenprüfung nach
DIN EN ISO 10545-14: **Klasse 5**
- Gewichtsverlust, Farb- und Glanz-
änderungen oder andere, nach
Vereinbarung bestimmte
Eigenschaftsänderungen: keine besondere Vereinbarung




Dr. Schwerin