

Baustoffprüfstelle Wismar GmbH

Anerkannt als Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle

Lübsche Str. 109, 23966 Wismar, Tel. (03841) 76 23 06, 7 65 40

Fax: (03841) 76 20 78; Mail: BPSWismar@t-online.de



ÜBEREINSTIMMUNG ZERTIFIKAT



Reg.-Nr. **212/04**

Prüfbericht - Nr. **2113/04**

Hiermit wird bestätigt, daß das Bauprodukt :

Bodenbelag als Feinsteinzeug

Oberfläche: geflammte Optik

3 G P S L D - R 6 1+2 und 3

des Herstellers:

RAK Ceramics GmbH

Gewerbegebiet im Brühl

55743 Kirschweiler

der werkseigenen Produktionskontrolle unterliegt und entsprechend den Ergebnissen von der bauaufsichtlich anerkannten Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle

Baustoffprüfstelle Wismar GmbH


Lübsche Straße 109

23966 Wismar

durchgeführten Produktprüfung mit den nachstehend aufgeführten Prüfergebnissen, ermittelt nach DIN 51 130, übereinstimmt.

Der ermittelte mittlere Akzeptanzwinkel beträgt 24,0 ° und ist somit in die Bewertungsgruppe der Rutschhemmung R 11 einzuordnen.

Wismar, 04.10.2004



[Handwritten Signature]
Dipl.-Ing. A. Dreblow
Leiter der Zertifizierungsstelle