

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in nassbelasteten Barfußbereichen

Prüfobjekt: **keramische Fliese**

Materialtyp: Feinsteinzeug
Produktgruppe: BI_a
Artikelbezeichnung: 9 SURFACE MID GREY MATT
Nennmaß: 300 x 600 [mm]
Werkmaß: 300 x 600 x 9,5 [mm]
Farbe: MIDGREY (grau gewolkt)
Oberfläche: MATT (glasiert, unprofiliert, eben, feinrau)
Prägestempel: Logo / R.A.K. Ceramics / MADE IN U.A.E.
Hersteller/Lieferer: RAK Ceramics GmbH
Otto-Hahn-Straße 7
64579 Gernsheim

Auftraggeber: RAK Ceramics GmbH
Otto-Hahn-Straße 7
64579 Gernsheim

Zeugnisnummer: 66811401.002

Prüfdatum: 19.06.2014

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51097** "Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Naßbelastete Barfußbereiche; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene" Ausgabe 11/92; Anforderungen des Kuratoriums
"Rutschhemmende Bodenbeläge - Liste NB"
Prüfbelag mit zementärer Fugenfüllung.
Gewählte Fugenbreite: 3 mm

Prüfergebnis: Mittlerer Neigungswinkel: **25°**

Bewertung: **Bewertungsgruppe der Rutschhemmung: C**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer



Dr.-Ing. Erich H. Nolting



Großburgwedel, 09.07.2014
Schu

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses sind nur in ungekürzter Form gestattet.



- Institut für Wand- und Bodenbeläge -
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (051 39) 99 82-0 · Telefax (051 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

